

博罗县整改类水电站验收汇总表

2023年6月 30 日

序号	地市	县区	电站名称	电站代码	装机容量 (kW)	开发 类型	手续完善					生态流量				其他措施		验收情 况	备注
							立项	环境影响 响	取水 许可	土地 预审	林地征 (占)	生态 流量 (m3/s)	生态泄流设施	生态监测监控设 施	监管平台接 入	整改 内容	达标 情况	是否通 过	
							有/无	有/无	有/无	有/无	有/无		类型/无	有/无	是/否		是/否	是/否	
1	惠州	博罗	水东陂一级水电站	4413221004	1500	引水式	有	有	有	有	有	0.036	泄流闸	有	是	/	/	是	
2	惠州	博罗	显岗水库坝后右岸水电站	4413221005	1000	坝后式	有	有	有	有	有	1.01	泄流阀;机组过流	有	是	/	/	是	
3	惠州	博罗	寨头二级水电站	4413221010	520	引水式	有	有	有	有	有	0.063	泄流阀	有	是	/	/	是	
4	惠州	博罗	显岗水库鸡心岭水电站	4413221016	480	河床式	有	有	有	有	有	1.91	泄流闸	有	是	/	/	是	
5	惠州	博罗	稿树下水电站	4413221018	640	坝后式	有	有	有	有	有	0.14	泄流阀	有	是	/	/	是	
6	惠州	博罗	黄山洞坝后水电站	4413221019	640	坝后式	有	有	有	有	有	0.15	泄流阀	有	是	/	/	是	
7	惠州	博罗	柏塘梅树下电站	4413221020	570	坝后式	有	有	有	有	有	0.067	泄流阀	有	是	/	/	是	
8	惠州	博罗	石坑水库坝后站	4413221021	200	坝后式	有	有	有	有	有	0.035	泄流阀	有	是	/	/	是	
9	惠州	博罗	东瓜坑水电站	4413221034	800	引水式	有	有	有	有	有	0.02	泄流阀	有	是	/	/	是	
10	惠州	博罗	黎树岭水电站	4413221035	640	引水式	有	有	有	有	有	0.16	泄流阀	有	是	/	/	是	
11	惠州	博罗	大坑口水电站	4413221037	160	坝后式	有	有	有	有	有	0.022	泄流阀	有	是	/	/	是	
12	惠州	博罗	水东陂林场旱田水电站	4413221038	360	引水式	有	有	有	有	有	0.1	泄流阀	有	是	/	/	是	
13	惠州	博罗	昂坪一级水电站	4413221039	200	引水式	有	有	有	有	有	0.016	压力钢管开口	有	是	/	/	是	
14	惠州	博罗	昂坪二级水电站	4413221040	900	引水式	有	有	有	有	有	/	接一级站尾水发电	/	/	/	/	是	
15	惠州	博罗	鱼头井水电站	4413221043	375	坝后式	有	有	有	有	有	0.13	泄流阀	有	是	/	/	是	
16	惠州	博罗	石湖二级水电站	4413221045	320	引水式	有	有	有	有	有	0.27	泄流阀	有	是	/	/	是	
17	惠州	博罗	佛子坳水电站	4413221046	155	引水式	有	有	有	有	有	0.1	已停止发电，来水自然流入河道	待复产前安装生态流量监控设施		/	/	是	已申请注销取水许可证，待复产前办理取水许可证
18	惠州	博罗	天上园水电站	4413221048	200	坝后式	有	有	有	有	有	0.4	泄流阀	有	有	/	/	是	
19	惠州	博罗	乌高背水电站	4413221051	320	引水式	有	有	有	有	有	0.02	泄流阀	有	有	/	/	是	
20	惠州	博罗	油甘潭水电站	4413221054	285	引水式	有	有	有	有	有	0.16	泄流闸	有	有	/	/	是	
21	惠州	博罗	兰门水电站	4413221055	600	引水式	有	有	有	有	有	0.053	泄流阀	有	有	/	/	是	
22	惠州	博罗	石桥头水电站	4413221056	200	引水式	有	有	有	有	有	0.03	泄流阀;引水渠开槽	有	有	/	/	是	
23	惠州	博罗	马坑肚水电站	4413221057	400	引水式	有	有	有	有	有	0.038	泄流闸	有	有	/	/	是	
24	惠州	博罗	显岗水库坝后左岸水电站	4413221058	750	坝后式	有	有	有	有	有	/	与右岸电站共用	/	/	/	/	是	
25	惠州	博罗	下宝溪水电站	4413221060	800	坝后式	有	有	有	有	有	0.089	泄流阀	有	有	/	/	是	
26	惠州	博罗	水东陂二级水电站	4413221017	320	引水式	有	有	有	有	有	0	/	/	/	/	/	是	无生态流量泄放要求
27	惠州	博罗	园墩岭水电站	4413221036	160	引水式	有	有	有	有	有	0	/	/	/	/	/	是	无生态流量泄放要求
28	惠州	博罗	矮岗水电站	4413221049	800	引水式	有	有	有	有	有	0	/	/	/	/	/	是	无生态流量泄放要求
29	惠州	博罗	桃子园水电站	4413221050	500	引水式	有	有	有	有	有	0	/	/	/	/	/	是	无生态流量泄放要求
30	惠州	博罗	蓝坪水电站	4413221052	160	引水式	有	有	有	有	有	0	/	/	/	/	/	是	无生态流量泄放要求

注：1. 手续完善栏目中，无需补办或已按整改规定达到销号条件的，视为有；

2. 有需要说明的情况，在备注栏填写。