

二级站工程拆除和生态修复工程量详见下表。

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
一	引水设施				
1	拦河陂坝	/	无	m ³	0
2	引水渠	/	无	m ³	0
3	压力前池	/	无	m ³	0
4	取水口	C20 砼	无	m ³	0
5	压力钢管	管径 700 mm	封堵	m ³	5
6	压力砼管	/	无	项	0
7	支墩	砼	拆除	m ³	0
8	土方回填及平整	/	新增	m ²	0
9	草皮复绿	/	新增	m ²	0
二	厂房设施				
1	钢筋砼结构	砼	保留	m ³	0
2	砖混结构	砖	保留	m ³	0
3	C20 砼回填平整	砼	新增	m ³	20
4	土方回填及平整	/	无	m ²	0
5	草皮复绿	/	无	m ²	0
三	机电设备				
1	水轮机及相关设备	/	拆除	台	1

2	发电机及相关设备	/	拆除	台	1
3	变压器及相关设备	/	拆除	台	1
4	变压器电线杆	/	拆除	根	2
5	配电屏、励磁屏及相关设备	/	拆除	台	1
6	场内线路拆除	/	拆除	项	1
7	砼基座拆除	/	拆除	m ³	5
8	计算机监控系统拆除	/	无	项	0
9	厂房内其他机电设备拆除	/	拆除	项	1
四	金属结构				
1	拦污栅	/	拆除	个	1
2	蝶阀拆除	/	拆除	台	1
3	桥式起重机	/	无	台	0
4	电动葫芦	/	拆除	台	0.2
五	输电线路				
1	电力电缆拆除(延米, 含电线杆)	/	拆除	km	0

三级站工程拆除和生态修复工程量详见下表

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
一	引水设施				
1	拦河陂坝	/	无	m ³	0
2	引水渠	/	保留	m ³	0
3	压力前池	浆砌石	保留	m ³	0

4	取水口	C20 砼	封堵	m ³	0
5	压力钢管	400mm	封堵	m ³	5
6	压力砼管	管径 400mm	封堵	m ³	5
7	支墩	砼	拆除	m ³	0
8	土方回填及平整	/	新增	m ²	0
9	草皮复绿	/	新增	m ²	0
10	泄洪口改造	/	新增	项	1
二	厂房设施				
1	钢筋砼结构	砼	保留	m ³	0
2	砖混结构	砖	保留	m ³	0
3	C20 砼回填平整	砼	新增	m ³	20
4	土方回填及平整	/	无	m ²	0
5	草皮复绿	/	无	m ²	0
三	机电设备				
1	水轮机及相关设备	/	拆除	台	1
2	发电机及相关设备	/	拆除	台	1
3	变压器及相关设备	/	拆除	台	1
4	变压器电线杆	/	拆除	根	2
5	配电屏、励磁屏及相关设备	/	拆除	台	2
6	场内线路拆除	/	拆除	项	1
7	砼基座拆除	/	拆除	m ³	5
8	计算机监控系统拆除	/	无	项	0
9	厂房内其他机电设备拆除	/	拆除	项	1

四	金属结构				
1	拦污栅	/	拆除	个	1
2	蝶阀拆除	/	拆除	台	1
3	桥式起重机	/	无	台	0
4	电动葫芦	/	拆除	台	2
五	输电线路				
1	电力电缆拆除(延米, 含电线杆)	/	拆除	km	0

六级站工程拆除和生态修复工程量详见下表

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
一	引水设施				
1	拦河陂坝	/	无	m ³	0
2	引水渠	/	无	m ³	0
3	压力前池	浆砌石	无	m ³	0
4	取水口	C20 砼	封堵	m ³	5
5	压力钢管	管径 1100 mm	封堵	项	5.00
6	压力砼管	管径 1100 mm	封堵	项	5.00
7	支墩	砼	拆除	m ³	0
8	土方回填及平整	/	新增	m ²	0
9	草皮复绿	/	新增	m ²	0
10	泄洪口		改造	项	1.00

二	厂房设施				
1	钢筋砼结构	砼	保留	m ³	0
2	砖混结构	砖	保留	m ³	0
3	C20 砼回填平整	砼	新增	m ³	20
4	土方回填及平整	/	无	m ²	0
5	草皮复绿	/	无	m ²	0
三	机电设备				
1	水轮机及相关设备	/	拆除	台	3
2	发电机及相关设备	/	拆除	台	3
3	变压器及相关设备	/	拆除	台	1
4	变压器电线杆	/	拆除	根	7
5	配电屏、励磁屏及相关设备	/	拆除	台	9
6	场内线路拆除	/	拆除	项	1
7	砼基座拆除	/	拆除	m ³	5
8	计算机监控系统拆除	/	无	项	0
9	厂房内其他机电设备拆除	/	拆除	项	1
四	金属结构				
1	拦污栅	/	拆除	个	1
2	蝶阀拆除	/	拆除	台	3
3	桥式起重机	/	拆除	台	1
4	电动葫芦	/	拆除	台	1
五	输电线路				
1	电力电缆拆除(延米, 含电线杆)	/	拆除	km	6.59

坝后站工程拆除和生态修复工程量详见下表

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
一	引水设施				
1	拦河陂坝	/	无	m ³	0
2	引水渠	/	无	m ³	0
3	压力前池	浆砌石	拆除	m ³	0
4	取水口	C20 砼	封堵	m ³	0
5	压力钢管	管径 700 mm	封堵	m ³	5
6	压力砼管	/	无	m	0
7	支墩	砼	拆除	m ³	0
8	土方回填及平整	/	新增	m ²	0
9	草皮复绿	/	新增	m ²	0
二	厂房设施				
1	钢筋砼结构	砼	保留	m ³	0
2	砖混结构	砖	保留	m ³	0
3	C20 砼回填平整	砼	新增	m ³	20
4	土方回填及平整	/	无	m ²	0
5	草皮复绿	/	无	m ²	0
三	机电设备				
1	水轮机及相关设备	/	拆除	台	2
2	发电机及相关设备	/	拆除	台	2

3	变压器及相关设备	/	拆除	台	1
4	变压器电线杆	/	拆除	根	2
5	配电屏、励磁屏及相关设备	/	拆除	台	1
6	场内线路拆除	/	拆除	项	1
7	砼基座拆除	/	拆除	m³	5
8	计算机监控系统拆除	/	无	项	0
9	厂房内其他机电设备拆除	/	拆除	项	1
四	金属结构				
1	拦污栅	/	拆除	个	1
2	蝶阀拆除	/	拆除	台	2
3	桥式起重机	/	无	台	0
4	电动葫芦	/	拆除	台	1
五	输电线路				
1	电力电缆拆除(延米, 含电线杆)	/	拆除	km	0

二级站变压器及低压输电线路工程量表:

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
1	变压器 50kva	/	新增	台	1
2	配电箱 100A		新增	个	1
3	电力电缆		新增	m	80

三级站改造变压器工程量表

序号	分项	材质及型号	措施	单位	工程量
1	变压器 50kva	/	新增	台	1
2	配电箱 100A		新增	个	1

