

关于广东电网有限责任公司惠州供电局110KV江南变电站总平面方案的公示

我局收到广东电网有限责任公司惠州供电局报审的110KV江南变电站总平面方案位于博罗县罗阳街道横坑村横坑小组沙公山（土名）地段，依照《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、《广东省城乡规划条例》第二十九条的规定，现对相关事项公示如下：

申请建设项目名称：110KV江南变电站总平面方案

建设项目内容：该项目由1栋4层配电装置楼及地下消防水池组成，主要技术经济指标如下：计算指标用地面积3646平方米，建筑基底面积1274.4平方米，总建筑面积3611.4平方米，计容建筑面积3183.43平方米，不计容建筑面积428平方米（为地下消防水池），容积率0.873，建筑密度34.96%。建筑火灾生产危险性为丙类，建筑耐火等级二级。

有关该项目的详细信息，可在博罗县人民政府门户网站（<http://www.boluo.gov.cn>）、现场和我局城乡详细规划股查询。自公告刊登之日起十日内，利害关系人或其他人士等可依照《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》《广东省城市控制性详细规划管理条例》等法律法规的规定，以真实身份向我局提出书面意见并附有联系方式。逾期未提出的视为放弃申述权利。

联系人：张工

联系电话：0752-6260623

博罗县自然资源局

2024年10月10日

▼ 区位图

